RIFACIMENTO LINEE ELETTRICHE					
LINEE INTERRATE DA SOSTITUIRE - UTILIZZO DEI CAVIDOTTI ESISTENTI					
LOCALITA'	VIA/PIAZZA	TRATTO PUNTI LUCE ESISTENTI INTERESSATI	TIPOLOGIA CAVO	FORMAZIONE CAVO[mmq]	LUNGHEZZA [m]
-	-	-	-	-	-
OLIOSI	MENTANA	482-483-484-485-486-487-488	FG16OR16-0,6/1kV	3G16/5G16	150
OLIOSI	MARINGO	474-475-476-477-478-479-480-481-484	FG16OR16-0,6/1kV	3G16/5G16	180
OLIOSI	24 GIUGNO	478-489-490	FG16OR16-0,6/1kV	3G16/5G16	60

RIFACIMENTO LINEE ELETTRICHE					
LINEE AEREE DA SOSTITUIRE					
LOCALITA'	VIA/PIAZZA	TRATTO PUNTI LUCE ESISTENTI INTERESSATI	TIPOLOGIA CAVO	FORMAZIONE CAVO[mmq]	LUNGHEZZA [m]
-	-	-	-	-	-
OLIOSI	BANDIERA	501-502-503-504-505	FG16OR16-0,6/1kV	5G16	140
OLIOSI	CUSTOZA	464-463-462-461-460-459	FG16OR16-0,6/1kV	5G16	100
CASIMALVICINA/CASIMALVICINA		1469-1468-1467-1466	FG16OR16-0,6/1kV	5G16	130

RIFACIMENTO LINEE ELETTRICHE						
NUOVOS LINEE INTERRATE						
LOCALITA'	VIA/PIAZZA	TRATTO PUNTI LUCE ESISTENTI INTERESSATI	TIPOLOGIA CAVO	FORMAZIONE CAVO[mmq]	SCAVO	LUNGHEZZA[m]
-	-	-	-	-	-	-
MONGABIA	MONTE CRICO	530-531-532-533-534-535	FG16OR16-0,6/1kV	3G16/5G16	30x50cm - N°1 PVC Ø63mm	180
OLIOSI	VANDIERA	863-495-496-49-498-499-500-501	FG16OR16-0,6/1kV	3G16/5G16	30x50cm - N°1 PVC Ø63mm	170
OLIOSI	CUSTOZA	459-460-461-462-463-464-465-466-467	FG16OR16-0,6/1kV	3G16/5G16	30x50cm - N°1 PVC Ø63mm	30

LEGENDA PUNTI LUCE DA SOSTITUIRE :

- PUNTO LUCE STRADALE CONFORME
- PUNTO LUCE STRADALE NON CONFORME
- PUNTO LUCE RESIDENZIALE CONFORME
- PUNTO LUCE RESIDENZIALE NON CONFORME
- PUNTO LUCE PEDONALE CONFORME
- PUNTO LUCE PEDONALE NON CONFORME
- PUNTO LUCE FARO CONFORME
- PUNTO LUCE FARO NON CONFORME
- ORIENTAMENTO NON COMPATIBILE CON LA LEGGE REGIONALE 17/2009
- CARTELLONISTICA STRADALE ILLUMINATA
- LAMPADA SAP (SODIO ALTA PRESSIONE)
- LAMPADA JM (IODURI METALLICI)
- LAMPADA HG (VAPORI DI MERCORIO)
- LAMPADA LED
- LAMPADA FLC (FLUORESCENTE)
- LAMPADA ALO (ALOGENA)
- LAMPADA SOX (SODIO BASSA PRESSIONE)
- LAMPADA SLE (FLUORESCENTE)
- LAMPADA ML (MISCELATA)
- QUADRO ELETTRICO ESISTENTE DA RIFARE O ADEGUARE (Q...)

OPERE DI MIGLIORIA:

- NUOVO PUNTO LUCE(ESTENSIONE IMPIANTI) (NEW...)
- NUOVO QUADRO ELETTRICO (QNEW...)
- PUNTO LUCE PREVISTO IN PROGETTI DI NUOVE LOTTIZZAZIONI, REALIZZAZIONE FUTURA (FUT...)



Comune di Valeggio sul Mincio · Comune di Sona · Comune di Bardolino · Comune di Peschiera Veronese · Comune di Castelnuovo del Garda · Comune di Sommacampagna · Comune di San Pietro in Cariano

Centrale Unica di Commitenza CUSTOZA GARDA TIONE
ufficio presso il comune di Castelnuovo del Garda

COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)
Piazza degli Alpini , n°4 - 37014 Castelnuovo del Garda (VR)
tel. 045 6459920 - fax 045 6459921 - P.E.C. castelnuovodg@legalmail.it

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

- STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA -

Titolo elaborato: Planimetria con ubicazione degli interventi di riqualificazione - Tavola 5 di 10

Il Responsabile del Procedimento
Area Ufficio LLPP: ***Arch. Ennio Residori***

Progetto
Ψin.tec
Via Carducci, 18/A – 37059 Campagnola di Zevio (VR)
Per. Ind. Stefano Maggiotto

508-DPE205-0
REVISIONE 0
OTTOBRE 2018
SCALA: 1-2.000