LEGENDA PUNTI LUCE DA SOSTITUIRE :

- PUNTO LUCE STRADALE CONFORME
- PUNTO LUCE STRADALE NON CONFORME
- PUNTO LUCE RESIDENZIALE CONFORME
- PUNTO LUCE RESIDENZIALE NON CONFORME
- PUNTO LUCE PEDONALE CONFORME
- PUNTO LUCE PEDONALE NON CONFORME
- PUNTO LUCE FARO CONFORME
- PUNTO LUCE FARO NON CONFORME
- ORIENTAMENTO NON COMPATIBILE CON LA LEGGE REGIONALE 17/2009
- CARTELLONISTICA STRADALE ILLUMINATA
- LAMPADA SAP (SODIO ALTA PRESSIONE)
- LAMPADA JM (IODURI METALLICI)
- LAMPADA HG (VAPORI DI MERCORIO)
- LAMPADA LED
- LAMPADA FLC (FLUORESCENTE)
- LAMPADA ALO (ALOGENA)
- LAMPADA SOX (SODIO BASSA PRESSIONE)
- LAMPADA SLE (FLUORESCENTE)
- LAMPADA ML (MISCELATA)
- QUADRO ELETTRICO ESISTENTE DA RIFARE O ADEGUARE (Q...)

OPERE DI MIGLIORIA:

- NUOVO PUNTO LUCE(ESTENSIONE IMPIANTI) (NEW...)
- NUOVO QUADRO ELETTRICO (QNEW...)
- PUNTO LUCE PREVISTO IN PROGETTI DI NUOVE LOTTIZZAZIONI, REALIZZAZIONE FUTURA (FUT...)



RIFACIMENTO LINEE ELETTRICHE
LINEE INTERRATE DA SOSTITUIRE - UTILIZZO DEI CAVIDOTTI ESISTENTI

LOCALITA'	VIA/PIAZZA	TRATTO PUNTI LUCE ESISTENTI INTERESSATI	TIPOLOGIA CAVO	FORMAZIONE CAVO(mmq)	LUNGHEZZA (m)
-	-	-	-	-	-
MISCHI	MISCHI	2128-2129	FG16OR16-0,6/1kV	3G16/5G16	80
CASTELNUOVO	STAZIONE	623-622-621-620-619	FG16OR16-0,6/1kV	3G16/5G16	120
CASTELNUOVO	DELL'INDUSTRIA	597-596-595-594-588-587-NEW049-586-NEW048-585-584	FG16OR16-0,6/1kV	3G50/5G16	450
CASTELNUOVO	GALILEI	NEW060-560-566-NEW065-568-NEW064-569-570-571-572-576-573-NEW045-574	FG16OR16-0,6/1kV	3G16/5G16	500

RIFACIMENTO LINEE ELETTRICHE
LINEE AEREE DA SOSTITUIRE

LOCALITA'	VIA/PIAZZA	TRATTO PUNTI LUCE ESISTENTI INTERESSATI	TIPOLOGIA CAVO	FORMAZIONE CAVO(mmq)	LUNGHEZZA (m)
-	-	-	-	-	-
MISCHI	MISCHI	2129-NEW050-2130	FG16OR16-0,6/1kV	5G16	60

RIFACIMENTO LINEE ELETTRICHE
NUOVE LINEE INTERRATE

LOCALITA'	VIA/PIAZZA	TRATTO PUNTI LUCE ESISTENTI INTERESSATI	TIPOLOGIA CAVO	FORMAZIONE CAVO(mmq)	SCAVO	LUNGHEZZA(m)
-	-	-	-	-	-	-
CASTELNUOVO	STAZIONE	609-608-607-606-596	FG16OR16-0,6/1kV	3G16/5G16	30x50cm - N°1 PVC Ø63mm	160
CASTELNUOVO	SEI FONTANE	536-537-538-539	FG16OR16-0,6/1kV	3G16/5G16	30x50cm - N°1 PVC Ø63mm	300
CASTELNUOVO	DELL'INDUSTRIA	584-583-582-581	FG16OR16-0,6/1kV	3G16/5G16	30x50cm - N°1 PVC Ø63mm	70

Comune di Valeggio sul Mincio · Comune di Sona · Comune di Bardolino · Comune di Peschiera Veronese · Comune di Castelnuovo del Garda · Comune di Sommacampagna · Comune di San Pietro in Cariano

Centrale Unica di Commitenza CUSTOZA GARDA TIONE
ufficio presso il comune di Castelnuovo del Garda

COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)
Piazza degli Alpini , n°4 - 37014 Castelnuovo del Garda (VR)
tel. 045 6459920 - fax 045 6459921 - P.E.C. castelnuovodg@legalmail.it

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

- STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA -

Titolo elaborato: Planimetria con ubicazione degli interventi di riqualificazione - Tavola 6 di 10

Il Responsabile del Procedimento
Area Ufficio LLPP: ***Arch. Ennio Residori***

Progetto
Via Carducci, 18/A – 37059 Campagnola di Zevio (VR)
Per. Ind. Stefano Maggiotto

508-DPE206-0
REVISIONE 0
OTTOBRE 2018
SCALA: 1-2.000